

白老町給水装置の指定に関する事項について

(給水装置の指定)

第8条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

白老町水道事業給水条例（昭和41年条例第30号。以下「条例」という。）に基づき給水装置の指定する事項を下記のとおり定めるものとする。

水道メーターボックスの指定

| 品 名 | 製 品 名 | 製 造 メ ー カ ー 名 |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 伸縮式メーターボックス（寒冷地用） | （φ13用） （φ20用） （φ25用） | (株)富士計器又は前澤化成工業(株) |

※ 新設の申請から適用します。

サドル分水栓の適用範囲

| 配水管管種 | 配水管口径 (mm) | 取出口径 (mm) | | | | | | 備 考 |
|--|---------------|-----------|----|----|----|----|----|--|
| | | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 铸铁管用 (DIP) | 75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 準規格品の使用には予め確認を得て下さい。 |
| | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | 150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ポリエチレン用 (HPPE) 塩ビ管用 (VP) 鋼管用 (CP) | 40 | ◎ | ◎ | △ | | | | HPPE用サドル分水栓は、 φ20から適用 準規格品の使用には予め確認を得て下さい。 |
| | 50 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | | | |
| | 75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | 150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |

◎ JWWA 規格形サドル分水栓

△準規格品